

Ziel-Hardware (Protokoll) (Stecker/Physik)/ Target hardware (PROTOCOL) (connector)	OP3	OP5 Mit Varianten/ with variants		OP15 Mit Varianten/ with variants		OP7/17 Mit Varianten/ with variants			OP25/27 OP35/37 TP27/37	Bestell-Nr. Steckleitung(max.Länge)/ Order No. of connecting cable (max. Length)
		/A1	/A2	A1 C1	A2 C2	PP	DP	DP12		
PC/PG 7xx(seriell)/(serial) (9-pol.Buchse/RS232) ²⁾ (9-pin socket/RS232)	X									³⁾
PC/PG 7xx mit MPI-Karte/ PC/PG 7xx with MPI card	X								X ⁴⁾	6ES7705-0AA00-7BA0 ³⁾ 6ES7901-0BF00-0AA0 ⁵⁾
PG 7xx(seriell)/(serial) (25-pol.Buchse/TTY)/ (25 pin socket/TTY)		X X	X X	X X	X X	X X	Nur Op17	X X	X X	6ES5734-2...0 (max.1000m) 6ES5731-1...0 (max.200m) mit 6ES5731-6AG00
PC(seriell)/(serial) (9-pol.Stifte/RS232)/ (9 pin male/RS232)		X	X	X	X	X	X	X	X	6XV1440-2K... (max.16m)
PC(seriell)/(serial) (25-pol.Buchse/RS232)/ (25 pin socket/RS232)		X X	X X	X X	X X	 X	 X	 X	 X	6ES5734-1BD20 (3,2m) (integr.RS232/TTY- Konverter)/ (integral RS232/TTY converter) 6XV1440-2L... (max.16m)

2) Zur Projektierung oder bei Vernetzung muß das OP3 über das Steckernetzteil

6ES7705-0AA00-1AA0,

6ES7705-0AA00-1BA0

oder beiliegenden Stromversorgungskabel mit Spannung versorgt werden.

The OP3 for the configuring or network connection must be supplied with power using the plug-in power unit

6ES7705-0AA00-1AA0,

6ES7705-0AA00-1BA0

or the provided 24V power supply cable.

3) Im Lieferumfang desOP3 enthalten/
Provided with the supplied OP3

4) Voraussetzung für die Übertragung von OP-Projektierungen ist die einmalige serielle Übertragung
einer S7-Projektierung, Einschränkung: keine Übertragung neuer Firmwarestände./
The initial serial transmission of a S7 configuration is prerequisite for the transmission of OP configurations. Restriction: no transmission of firmware versions.

5) Im Lieferumfang des PG's enthalten/
Provided with the supplied PG